

Vérification de pile sur les boutons d'alarme agression Honeywell

Nous vous informons qu'il y a un poste de vérification de pile des boutons d'alarme agression Honeywell au local de la sécurité K-1160 (près de la porte extérieure K-1).

En plaçant simplement votre bouton devant l'affiche du poste de vérification de pile localisée dans le corridor entre les deux vitres sous la pancarte "sécurité", le petit afficheur à l'intérieur du local de la sécurité indiquera l'état de la pile avec le numéro de votre bouton et validera, par le fait même, le bon fonctionnement du système d'alarme agression Honeywell. **Il ne faut en aucun cas appuyer sur le bouton pour effectuer le test.**

En cas de problème, l'utilisateur doit faire un bon de travail au poste **6958** et transmettre le bouton d'alarme par courrier interne au centre de contrôle des opérations au local **T-113** avec ses **coordonnées**. En attendant le retour du bouton avec une pile neuve, l'utilisateur peut emprunter un autre bouton dans son secteur.

Nous vous rappelons également que le système supervise la pile du bouton tant que celui-ci se trouve à l'intérieur de la zone de couverture. En cas de défectuosité, une alarme sera signalée à l'Accueil (porte centrale).



**Afficheur à l'intérieur
du local K-1160**



Direction des services techniques et d'hôtellerie

Le 21 juin 2013